

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 67/602 _____ г. Губкин, ул. Горького, 4 « 25» мая 2023
(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита № 601 от 25.05.2023 в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вислодубравская средняя общеобразовательная школа" ОГРН: 1023102262424, Дата присвоения ОГРН: 20.12.2002, ИНН: 3127503995 309154, Белгородская область, Губкинский район, с. Вислая Дубрава, ул. Рождественская, 58

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Смесители в раковине для умывания в женском туалете 2 этажа, а также в 3-х раковинах для умывания, установленных в шлюзе перед столовой подвижны при пользовании санитарно-техническим оборудованием, что является нарушением п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение)(далее-СП 2.4.3648-20) , предусматривающего, что хозяйствующим субъектом должны быть созданы условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих.
2. Отсутствует ручка в двери мужского туалета 2 этажа, что является нарушением п.2.11.4. СП 2.4.3648-20, предусматривающего, что ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать смесители в раковине для умывания в женском туалете 2 этажа, а также в 3-х раковинах для умывания, установленных в шлюзе перед столовой в соответствии с требованием п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение)(далее-СП 2.4.3648-20)

Установленный срок 15.08.2023.

2. Оборудовать ручкой двери мужского туалета 2 этажа в соответствии с требованиями п.2.11.4. СП 2.4.3648-20.

Установленный срок 15.08.2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вислодубравская средняя общеобразовательная школа" 309154, Белгородская область, Губкинский район, с. Вислая Дубрава, ул. Рождественская, 58
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском районе по адресу: г.Губкин, ул. Горького, 4 тел./факс - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 18» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке **только после** прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный
государственный
санитарный врач по г.
Губкин, Губкинскому,
Корочанскому и
Прохоровскому району

(Начальник ТО)



(подпись)

Н.С. Имамедова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 25 » 05 2023 г.

(подпись)

И.В. Соколов Т.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: